

Początek ramki	Adres urządzenia	tlen	lambda	SEM	temp	Temp2	moc	Koniec ramki	Suma kontrolna	
@@@	0001A	20.9,	177.0,	-0.5,	750,	-99,	473,	1,	070#	

Tlen w %

Sem w mv

Temp w st.C

Moc w % 473 = 47,3%